



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

- a) 3PEN, 50 Hz, 230/400 V, TN-C
1PEN, 50 Hz, 230 V/ TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

- a) OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA ČL. 411
ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM) ČL. 411.2
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ (PRÍLOHA "A", ČL. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", ČL. A.2)
OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
ČL. 411.3
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (ČL. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (ČL. 411.3.1)

POZNÁMKA:

INFORMATÍVNA KÓPIA Z MAPY - VYTVORENÉ CEZ KATASTRÁLNY PORTÁL



3					
2					
1					
0	04/2019	PD PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV	SEKERKA	NÁNAIOVÁ	BALÁŽ
Rev.	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval	Overil	Schválil
Rev.	Date	Description	Iss' d by	Chck' d by	App' d by
INTECH CONTROL SPOL. S R.O. BRATISLAVA PROCESS AUTOMATION			Mierka * Scale 1-2000	A4 2	Rev. 0
Zákazník * Client	SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., KOMÁRNO		Zákazkové číslo * Job No.		1906_LK1
Stavba * Plant	VÝMENA OSVETLENIA VO VÝROBNÝCH HALÁCH č.1-16		Archívne číslo * File No.		1906 P
PS/SO * Plant unit	OSVETLENIE		Orientačné číslo * Ref. No.		S1.e2-2
Názov výkresu * Dwg.title			Číslo výkresu * Dwg. No.		
SITUÁCIA			3-3966-1906 P		

Použitie výkresu na iné než zmluvne dohodnuté účely, alebo jeho poskytnutie tretím osobám, je podmienené písomným súhlasom INTECH CONTROL spol. s r.o.
This drawing is confidential and the property of INTECH CONTROL. Reproduction and make it known to third persons without prior written consent is prohibited.